



Objet : Installation gaz  
RESIDENCE LES FOUGERES  
62B RUE DE RAVENNE  
59910 BONDUES

Lesquin, le 18 janvier 2021

Madame, Monsieur,

Nous soussignés, Engie Solutions, certifions avoir contrôlé les réseaux de gaz de l'ensemble des installations alimentant la chaufferie du site cité en objet conformément à l'article ERP CTR 232-1-12-GZ30 le 14 mai 2020.

Nous avons contrôlé l'étanchéité gaz avec un détecteur de fuite type milles bulles, et n'avoir décelé aucune anomalie.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Mohamed ZAGHOUBANI  
Responsable de Département d'Exploitation

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.